



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POLICACH

ulica Kresowa 14, 72-010 Police tel. 91 424 12 32, fax: 91 312 20 32

HK.142.2.13.2023

Police, dnia

04. 08. 2023

SM „Przecław”
Przecław 54B
72-005 Przecław

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w załączeniu przesyła wyniki próbek wody pobranych w dniu 17.07.2023 r. oraz 24.07.2023 r. z kranu w lokalu w m. Przecław 52b/2.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Szczecinie nie wykazały przekroczeń badanych parametrów fizyko-chemicznych i są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast, w próbce wody pobranej w dniu 17.07.2023 r. oraz 24.07.2023 r. wykryto obecność bakterii grupy coli - oszacowana liczba 5 jtk/100 ml oraz 1 jtk/100 ml. Jednakże nie potwierdzono obecności bakterii Escherichia coli oraz enterokoków kałowych. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia w wodzie przeznaczonej do spożycia dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli <10 jtk w 100 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Escherichia coli oraz enterokoków kałowych, co zostało potwierdzone w badaniu próbki wody pobranej w dniu 24.07.2023 r.

Ponadto, w tych samych dniach, tj. 17.07.2023 r., 24.07.2023 r. oraz w dniu 01.08.2023 r. zostały pobrane próbki wody z ujęcia wody Autostrada Poznańska – zaopatrujące ww. przyłącze. Analiza wody z dnia 24.07.2023 r. oraz 01.08.2023 r. wykazała również obecność bakterii grupy coli - odpowiednio oszacowana liczba 1 jtk w 100 ml oraz 3 jtk/100 ml. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach wszczął postępowanie administracyjne i wydał decyzję administracyjną zobowiązującą zarządcę ujęcia wody, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie Samorządowy Zakład Budżetowy, Rosówek 16 do przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji ujęcia i sieci wodociągowej oraz zapewnienia nie później niż do dnia 21.08.2023 r. wody odpowiadającej pod względem mikrobiologicznym wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

1. Sprawozdania nr Spr/ŚR/K/2813-Q/23; Spr/BM/PW/1424-Q/23; Spr/BM/PW/1436-Q/23; Spr/BM/PW/1499-Q/23; Spr/BM/PW/1510-Q/23;
2. Klauzula informacyjna

**Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Policach**

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Policach
Higiena Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
mgr inż. *Barbara* Białecka Zarzycka
STARSZY ASYSTENT

Otrzymują:

1. Adresat (wersja listowna oraz elektroniczna: zarzad@smprzeclaw.pl)
2. A/a

niepodlega